

# Bescheinigung

Dem Hersteller wird aufgrund eines Prüfberichts zur Bauteilprüfung folgendes Bauteilkennzeichen zuerkannt:

Kategorie Bauteilkennzeichen:	<a href="#">Sicherheitsventil</a>
Technische Überwachungsorganisation und Prüfbericht:	TÜV NORD Systems GmbH & Co KG von 2024-06-19
Hersteller/Inverkehrbringer:	<a href="#">HEROSE GmbH</a> <a href="#">Armaturen und Metalle</a> <a href="#">Elly-Heuss-Knapp-Straße 12</a> <a href="#">23843 Bad Oldesloe</a> <a href="#">DEUTSCHLAND</a>
Bauteilkennzeichen:	<a href="#">TÜV . SV . 24 - 948 . d<sub>0</sub> F/K/S . α<sub>w</sub> . p</a>
Bauart:	direkt wirkendes Sicherheitsventil, federbelastet, mit geschlossener Federhaube Typ 06C01 Strömungsschutzhaube frei abblasend
Typ:	<a href="#">06C01 Anlüftung</a>
Die Zuerkennung erfolgt in Anwendung von:	<ul style="list-style-type: none"><li>- TÜV-Verband-Merkblatt Sicherheitsventil 100, Ausgabe 2022-12-14, in Verbindung mit TÜV-Verband-Merkblatt Allgemeines 002, Ausgabe 2022-09-20</li><li>- wesentliche Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 2014/68/EU vom 15.05.2014 (Druckgeräterichtlinie)</li><li>- AD 2000-Merkblatt A 2, Ausgabe 2015-04</li><li>- AD 2000-Merkblatt A 4, Ausgabe 2015-11</li><li>- DIN EN ISO 4126-1:2016-12</li></ul>
Gültig bis:	<a href="#">2029-06-30</a>  Die Zuerkennung kann widerrufen werden. Die bisherige Bescheinigung wird hierdurch ersetzt.  Hinweis: Der Hersteller oder Importeur ist verpflichtet, den zuständigen Sachverständigen zu beauftragen, Bauteile aus der laufenden Fertigung auf Übereinstimmung mit dem Baumuster einmal jährlich stichprobenweise zu überprüfen.

TÜV-Verband e. V.  
Friedrichstraße 136  
10117 Berlin

Tel.: +49 30 760095-400  
E-Mail: [bauteile@tuev-verband.de](mailto:bauteile@tuev-verband.de)

---

Fachbereich Industrie und Anlagentechnik

[www.tuev-verband.de](http://www.tuev-verband.de)