

AS OF DECEMBER 2022

Sealing safety valves with lifting device



Category: Technical information
Product group: Safety valves

Dear customers,

Safety valves are always pre-setted and sealed at the factory. For safety valves with a lifting device the closing cap is a TÜV approved seal and therefore further sealing is not necessary as standard.

In the case of a TÜV certification, the valves is sealed with a wire and seal.

On request, valves without TÜV certification can also be sealed. For this purpose, it has to be specified with the order (e.g. "seal valve with seal wire and seal"). The additional price is € 4.80 net. per valve.

Lifting device with closing cap



This applies to the following types: 06006, 06016, 06205, 06217, 06219, 06C01, 06505, 06506, 06370, 06372, 06376, 06380, 06395, 06601, 06602, 06603, 06604, 06605

Every other safety valve will be still sealed with a wire and the seal. .

A handwritten signature in blue ink that reads "W. Knaub".

HEROSE GmbH

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Wladimir Knaub
Senior Product Manager

TWIMC_No.089 Sealing safety valves with lifting device, December 2022

Built to Endure

HEROSE GMBH | Armaturen und Metalle
Elly-Heuss-Knapp-Str. 12 • 23843 Bad Oldesloe

STAND DEZEMBER 2022

Plombierung von Sicherheitsventilen mit Anlüftschraube



Rubrik: Technische Information
Produktgruppe: Sicherheitsventile

Sehr geehrte Kunden,

Sicherheitsventile werden immer werkseitig fest eingestellt und plombiert. Bei den Sicherheitsventilen mit einer Anlüftschraube ist die Verschlusscheibe eine vom TÜV zugelassene Plombe und somit ist eine weitere Plombierung im Standard nicht notwendig.

Bei einer TÜV- Einzeleinstellung wird das Ventil mit Plombendraht und Plombe versiegelt.

Auf Wunsch können auch Ventile ohne TÜV-Einzeleinstellung plombiert werden. Dieses muss bei der Bestellung angegeben werden (z.B.: „Ventil mit Plombendraht und Plombe versiegelt“). Der Mehrpreis beträgt € 4,80 Netto pro Ventil.

Anlüftschraube mit Verschlusscheibe



Das betrifft folgende Typen: 06006, 06016, 06205, 06217, 06219, 06C01, 06505, 06506, 06370, 06372, 06376, 06380, 06395, 06601, 06602, 06603, 06604, 06605

Alle anderen Sicherheitsventile werden weiterhin mit Plombendraht und Plombe versiegelt.

A handwritten signature in blue ink that reads "W. Knaub".

HEROSE GmbH

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Wladimir Knaub
Senior Product Manager

TWIMC_No.089 Sealing safety valves with lifting device, December 2022

Built to Endure

HEROSE GMBH | Armaturen und Metalle
Elly-Heuss-Knapp-Str. 12 • 23843 Bad Oldesloe